



INNUNG
SANITÄR HEIZUNG KLIMA
FRANKFURT

Gutes Klima ist unsere Aufgabe!

PRESSEERKLÄRUNG DER INNUNG SANITÄR HEIZUNG KLIMA FRANKFURT

Teaser: Corona-Krise: Trotz Schließen von öffentlichen und privaten Einrichtungen müssen Trinkwassereinrichtungen gespült werden da sich sonst Legionellen und Verkeimungen bilden können!

Die Innung Sanitär Heizung Klima Frankfurt weist im Zusammenhang mit der Corona-Krise auf folgenden Sachverhalt zur Trinkwasserhygiene hin!

Die staatlich verordneten Vorgaben zur Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie Theater, Museen, Sportstätten, Schulen und Kitas, aber auch leerstehende Büros in der Privatwirtschaft führen zu Stagnation von Trinkwasserleitungen, da die sanitären Einrichtungen über Wochen nicht mehr genutzt werden. Ein solcher Stillstand kann insbesondere bei zentralen Warmwasseranlagen zur Legionellenbildung führen, im Einzelfall auch in Kaltwasserleitungen! Die Trinkwasserverordnung schreibt vor, dass **alle 3 Tage eine Trinkwasserarmatur** so zu benutzen ist, dass die Anschlussleitungen ausgespült werden. Neben der Legionellenkontamination kann es durch Stillstand in den Wasserleitungen auch zu anderen Verkeimungen kommen.

Wir halten es daher für unsere Pflicht, auf diesen Sachverhalt hinzuweisen und hoffen, dass die Hausmeister in den Schulen und Kitas die Leitungen entsprechend spülen.

Wie lange muss man nach drei Tagen ohne Benutzung spülen?

Dies ist von der Länge der Anschlussleitung abhängig, ein gutes Maß sind hier 1 Minute bzw., wenn man die Temperatur des austretenden Wassers an der Armatur misst (z.B. Badethermometer) bis eine Konstant - Temperatur eintritt. Gemeint ist damit der Zeitpunkt an dem sich das warme Wasser nicht mehr von der Temperatur her erhöht! Bitte kalt und warm Wasser spülen.

Sollten die Leitungen wie vor beschrieben gespült werden, kann es sinnvoll sein, für die Dauer der Unterbrechung die Trinkwassererwärmung abzuschalten. In diesem Fall sollte die Zirkulationspumpe weiterlaufen und auch wie schon gesagt weiter gespült werden, auch wenn das Wasser dann kalt ist. Nach Wiederinbetriebnahme nach 7 Tagen genügt eine erste Spülung von 5 Minuten.

Sollten Bereiche für 4 Wochen und darüber abgesperrt werden, so muss selbstverständlich bei Wiederinbetriebnahme erst gespült werden und es wird eine mikrobiologische Kontrolluntersuchung empfohlen. Für Zeiträume von mehr als 6 Monaten kontaktieren Sie bitte Ihren Fachbetrieb!

Gern können Sie Fragen an die Innung Sanitär Heizung Klima Frankfurt vorzugsweise per E-Mail stellen. Es steht Ihnen dort der Obermeister Peter Paul Thoma, der auch als Sachverständiger für Trinkwasserhygiene bei der Handwerkskammer öffentlich bestellt und vereidigt ist, zur Verfügung.

Kontaktdaten unten

Mit freundlichen Grüßen

Peter Paul Thoma, Obermeister



INNUNG
SANITÄR HEIZUNG KLIMA
FRANKFURT
Gutes Klima ist unsere Aufgabe!



Geschäftsstelle - Innung:
Kettenhofweg 14 - 16, 60325 Frankfurt am Main
Fon: 069 / 97 17 28 90, Fax: 069 / 97 17 28 99

Firma des Obermeisters:
Bornheimer Landwehr 39
60385 Frankfurt am Main
Fon: 069 / 26 91 28 040, Fax: 069 / 26 91 28 041
<mailto:peter.thoma@ppt-energieberatung.de>